

D.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Karlovy Vary, oprava komunikace ul. Sokolská

Datum: 04/2024

Vypracoval: Petr Švorba

Úroveň: Dokumentace pro provedení stavby

OBSAH

A.1 ÚVODNÍ ČÁST A PODKLADY	2
A.1.1 ÚVOD	2
A.1.2 PODKLADY	2
A.1.3 POUŽITÉ ČSN	2
A.2 HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	3
A.2.1 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	3
A.2.2 VÝKONOVÁ BILANCE	3
A.2.3 MĚŘENÍ EL.ENERGIE	3
A.2.4 STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 332000-5-51 ED.3	3
A.2.5 ZNAČENÍ VODIČŮ	3
A.2.6 STANOVENÍ UDRŽOVACÍHO ČINITELE	4
A.2.7 SVĚTELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY DLE ČSN EN 13201 A ČSN P 360455	4
A.3 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM	4
A.3.1 STANOVENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ	4
A.3.2 PROSTŘEDKY ZÁKLADNÍ OCHRANY	5
A.3.3 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY	5
A.4 ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY EL.ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE OBSLUHY	5
A.4.1 KRYTÍ	5
A.4.2 MECHANICKÁ OCHRANA	5
A.4.3 OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ A ZKRATU	5
A.4.4 OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM	6
A.5 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ – TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ	6
A.5.1 NAPOJENÍ NOVÉHO VO	6
A.5.2 KABELIZACE	6
A.5.3 STOŽÁRY	6
A.5.4 STOŽÁROVÁ ROZVODNICE	7
A.5.5 SVÍTIDLA	7
A.5.6 OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ	7
A.5.7 ZEMNÍ PRÁCE	8
A.5.8 OCHRANNÁ PÁSMA	8
A.5.9 UZEMNĚNÍ	10
A.5.10 ÚDRŽBA	10
A.6 ZÁVĚR	10

A.1 ÚVODNÍ ČÁST A PODKLADY

A.1.1 ÚVOD

Technická zpráva řeší projekt rekonstrukce/výměny veřejného osvětlení pro ulici Sokolská v Karlových Varech.

A.1.2 PODKLADY

- normy ČSN a předpisy v elektrotechnice
- situace – geodetické zaměření v digitální formě
- podklady od výrobce svítidel a stožárů
- zaměření na místě a informace o stávající kabelové síti od správce VO

A.1.3 POUŽITÉ ČSN

Projekt byl zpracován dle platných norem uvedených níže, včetně jejich aktuálních změn a oprav a dle norem a vyhlášek souvisejících. Níže je uveden výpis těchto norem a vyhlášek vztahující se k řešenému projektu:

ČSN 332000-1 ed.2 (05.2009)	El.instal.nn-základní hlediska
ČSN 332000-4-41 ed.3 (01.2018)	El.instal.nn-ochrana před úrazem el.proudem
ČSN 332000-4-43 ed.2 (12.2010)	El.instal.nn-ochrana před nadproudou
ČSN 332000-4-443 ed.3 (11.2016)	El.instal.nn-ochrana před přepětím
ČSN 332000-5-51 ed.3 (04.2010)	El.instal.nn-výběr a stavba el.zař.-základní
ČSN 332000-5-52 ed.2 (02.2012)	El.instal.nn-výběr a stavba el.zař.-vedení
ČSN 332000-5-54 ed.3 (04.2012)	El.instal.nn-uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 332000-5-534 ed.2 (11.2016)	El.instal.nn-přepět.ochrany
ČSN 332000-5-559 ed.2 (03.2013)	El.instal.nn-svítidla a sv.instalace
ČSN 332000-7-714 ed.2 (12.2012)	El.instal.nn-venkovní světelné instalace
ČSN 736005 (09.1994)	Prostorové uspořádání sítí tech.vybavení
ČSN EN 13201 (04.2019,06.2019)	Osvětlení pozemních komunikací
ČSN P 360455 (06.2017)	Osvětlení pozemních komunikací (doplnění)
TKP č.15 – Osvětlení pozemních komunikací (únor 2015)	
Vyhláška č.361/2007 Sb. – Nařízení vlády – ochrana zdraví při práci	
Vyhláška č.268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby	
Vyhláška č.73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených el.zařízení	
Vyhláška č.63/2013 Sb. o dokumentaci staveb	
Vyhláška č.183/2006Sb – stavební zákon	

A.2 HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

A.2.1 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3 x400V/230V stř.50Hz/TN-C-S

3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C

1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S

A.2.2 VÝKONOVÁ BILANCE

Instalovaný příkon nově řešeného osvětlení: $P_i = 96W$

A.2.3 MĚŘENÍ EL.ENERGIE

Nový rozvod VO bude napojen na stávající RVO, kde bude probíhat měření odběru el. energie

A.2.4 STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ DLE ČSN 332000-5-51 ED.3

Venkovní prostředí – místa nechráněná proti povětrnostním vlivům – klasifikace podmínek prostředí dle EN 60721-3-4 (03.1997).

Stanovení vnějších vlivů:

AB8, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3, AS1, BA1, BC3

Zdůvodnění a poznámky ke stanovení vlivů:

Vnější vliv AD.. se týká vody z jiného zdroje než z deště.

Vliv srážek, tvoření ledu a námrazy, kondenzace nebo sluneční záření 1120 W/m² platí aj. jsou zahrnuty ve všech třídách 4K1-4K4L – viz EN 60721-3-4 článek A.2.1.2.

Opatření vyplývající z uvedených vnějších vlivů:

- Materiál vystavený slunečnímu záření musí odolávat UV záření (AN3)
- Uzemnění stožárů – ochrana před bleskem (AQ3)

A.2.5 ZNAČENÍ VODIČŮ

Značení vodičů musí být v souladu s požadavky ČSN EN 60445 ed.4.

Identifikace barvami:

Vodiče vedení v síti AC jsou přednostní barvy hnědá, černá, šedá.

Nulový vodič – barva modrá v celé délce vodiče.

Ochranný vodič – barevná kombinace zelená/žlutá.

Vodič PEN – barevná kombinace zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích, nebo modrá po celé délce s doplňkovým značením zelená/žlutá na koncích vodiče.

Technická zpráva

A.2.6 STANOVENÍ UDRŽOVACÍHO Činitele

Činitel znečištění svítidel: 0,87

(Stupeň krytí IP66, znečištění ovzduší – střední, interval čištění - 3 roky)

Činitel stárnutí světelných zdrojů: 1 (Konstantní světelný tok – CLO)

Udržovací činitel MF = $1 \times 0,87 = 0,87$

A.2.7 SVĚTELNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY DLE ČSN EN 13201 A ČSN P 360455

Třída osvětlení **P**:

Platí pro stezky s provozem pěším nebo cyklistickým; silnice s nízkou rychlostí; parkoviště

Ukazatel	popisně	podrobněji	Váha V _w
Rychlost provozu	nízká	$v \leq 40$ km/h	1
	velmi nízká	velmi nízká, rychlost chůze	0
Vytížení komunikace	velké		1
	běžné		0
	malé		-1
Druh dopravy	chodci, cyklisté, motorizovaná doprava		2
	chodci a motorizovaná doprava		1
	jen chodci a cyklisté		1
	jen chodci		0
	jen cyklisté		0
Parkující vozidla	vyskytují se		1
	nevyskytují se		0
Jas okolí	vysoký	jasy od výloh, reklam, sportovišť, nádraží, skladů	1
	střední	normální jasové podmínky	0
	nízký		-1
Rozpoznání obličejů	je potřebí		zvláštní požadavky
	není potřebí		
			$\Sigma = 3$

Třída osvětlení: $P = 6 - \Sigma = 6 - 1 = \rightarrow \mathbf{P5}$

A.3 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM

A.3.1 STANOVENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

Základní ochrana je zajištěna:

- základní izolace živých částí
- přepážky nebo kryty

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) je zajištěna:

- Automatickým odpojením v případě poruchy

A.3.2 PROSTŘEDKY ZÁKLADNÍ OCHRANY

Základní izolace živých částí:

Živé části musí být zcela pokryty izolací, kterou je možné odstranit pouze zničením.

U zařízení musí izolace vyhovět požadavkům příslušných norem pro el. zařízení.

Přepážky nebo kryty:

Přepážky a kryty jsou určeny k tomu, aby bránily dotyku živých částí.

Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami zajišťujícími krytí alespoň IPXXB nebo IP2X, kromě případů, které souvisí s výměnou částí (např. objímky žárovek a pojistek) nebo souvisí s funkcí zařízení podle příslušných požadavků na zařízení. V takovém případě se musí provést opatření stanovené v odstavci A.2.1 v příloze A normy ČSN 332000-4-41 ed.2.

Vodorovné horní povrchy krytů nebo přepážek, které jsou snadno přístupné, musí zajišťovat krytí alespoň IPXXD nebo IP4X.

Další podmínky ochrany před přímým dotykem živých částí jsou uvedeny v příloze A ČSN 332000-4-41 ed.2.

A.3.3 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

Ochranný přístroj musí automaticky přerušit napájení pracovních vodičů vedení obvodu nebo zařízení v případě poruchy o zanedbatelné impedanci mezi vodičem vedení a neživou částí nebo ochranným vodičem nebo zařízení a to v době která je požadována pro sítě TN : $t=0,4s$.

A.4 ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY EL.ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE OBSLUHY

A.4.1 KRYTÍ

Krytí el. předmětů, druh kabelů a jejich uložení je navrženo s ohledem na vyskytující se vnější vlivy. Popis systému třídění a označování stupňů ochrany, které jsou realizovány prostřednictvím krytů el. zařízení (kód IP...) řeší norma ČSN EN 60529.

A.4.2 MECHANICKÁ OCHRANA

Mechanická ochrana el. zařízení je řešena polohou, uložením kabelů do plastových trubek v kabelovém výkopu v zemi, do konstrukce stožárů VO.

A.4.3 OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ A ZKRATU

Ochrana je navržena jističi a pojistkami v souladu s ČSN 332000-4-473, ČSN 332000-4-43 ed.2 a ČSN38 1754.

A.4.4 OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM

Stožáry VO budou připojeny na uzemnění.

Svítlidla LED jsou od výrobce vybavena přepětovou ochranou do 6 kV.

A.5 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ – TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ

A.5.1 NAPOJENÍ NOVÉHO VO

V současné době je veřejné

osvětlení provedeno na betonových stožárech s nadzemním vedením nn a vo, pouze u vjezdu do ulice je osazen nový sadový stožár se svítidlem napojený na veřejné osvětlení v Studentské ulici. V prostoru u výjezdu ze Sokolské ulice je stávající osvětlení propojeno s nadzemním vedením a novými sadovými stožáry.

Nové rozvody VO budou napojeny do stávajícího RVO

U výjezdu z ulice se nové veřejné osvětlení propojí s nadzemním vedením přes pojistkovou skříň SP 100/PSP1P (osadit pojistky 3xE27/16A), umístěnou na stáv. betonovém stožáru „C“ a dále se propojí se stáv. sadovým stožárem „A“.

A.5.2 KABELIZACE

Napojení nových stožárů je provedeno ze stávajících světelných bodů. U vjezdu do ulice bude přemístěno stáv. svítidlo na druhou stranu komunikace, původní přívodní kabel bude odkopán, trubka HDPE 40 v označeném místě napojena na původní rozvod a v celé délce bude protažen nový kabel CYKY 4Bx10, až ke stožáru označ. „D“ v ulici Studentská.

Nové kabely budou ukládány v celé délce do rýh š. 350, hl. 400 mm do plastových trubek HDPE DN 40 šedé barvy s nápisem VO (v tomto stádiu se provádí geodetické zaměření pro dokumentaci skutečného provedení). Po položení trubek a kabelu se výkop doplňuje vykopanou zeminou zbavenou kamenů a hutní sešlapem. Nad trubky se uloží ochranná fólie. Kabelová trasa bude vedena z větší části v travnaté ploše podél komunikace v min. vzdálenosti 0,5 m od obrubníku. Vlastní stožáry se umístí také min. 0,5m od obrubníku.

Stáv. kabel v této trase bude zrušen.

Stávající nadzemní rozvod VO 1x AlFe včetně svítidel a výložníků na betonových stožárech se z demontuje.

A.5.3 STOŽÁRY

Stožáry musí být v souladu s požadavky správce VO ve městě Karlovy Vary

Jsou navrženy následující stožáry:

2-stupňový, typ UZL8 – 133/89, Kooperativa

Výška stožáru nad terénem je 6m, vetknutí do země 0,8m.

Použity jsou svítidla bez potřeby výložníku.

Obecně:

Povrchová úprava – žárové zinkování. Spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a pojistek. Ve spodní části dříku, která je vetknutá do předem připravených základů se nachází dva otvory pro průchod kabelů. Stožár bude umístěn do zeleného pásu mimo zpevněné plochy, nebo do chodníku. Stožár y budou osazeny do základů v zemi tvořených drenážní plastovou trubkou DN315 mm o délce cca 1 m dle výšky stožáru. Na dně výkopu bude trubka osazena na betonovou desku 350x350x50mm. Trubka bude v zemi obetonována. Stožár je vybaven manžetou chránící stožár před korozi v místě přechodu stožáru do země. Provedení základu stožáru VO je řešeno na samostatném výkrese. Vzdálenost stožáru od obrubníku silnice nebo chodníku bude 1 m. Stožár bude umístěn do zeleného pásu podél nové komunikace. Kolem stožáru by měla být udržována vzdálenost od zeleně dle velikosti stromu minimálně 5 m (může docházet ke stínění svítidla a nedodržení požadovaných parametrů dle ČSN). Na komunikacích pouze s pěším provozem je možno dvířka orientovat podle terénu a lepší přístupnosti obsluhy. Před dvířky by měl být zajištěn volný prostor alespoň 1m.

A.5.4 STOŽÁROVÁ ROZVODNICE

Stožárové svorkovnice musí být v souladu s požadavky správce VO ve městě Karlovy Vary. Stožárová výzbroj je sestavená z řadových svorek, pojistkových svorek a příslušenství. Svorkovnice jsou umístěny na DIN liště TH 35 nebo TH 15 o různých délkách (délka lišty je závislá na druhu stožárové svorkovnice). Bude využívána stožárová svorkovnice pro 4 vodičovou soustavu s možností odbočení až pro 3 kabely do průřezu 16mm². Všechny svorky v sestavách stožárových svorkovnic jsou označeny popisem a včetně barvy izolačního pouzdra jasně definují, pro jaký vodič je svorka v sestavě určena. krytí svorkovnic je IP 20. Do všech typů stožárových svorkovnic lze připojit hliníkové i měděné vodiče. Pojistka osazená do pojistkové svorky: Keramická, velikost 5x20, jmenovitý proud 6 A. Bude osazeno krytí pojistek a tělesa rozvodnice plastovým krytem – krytí IP20.

A.5.5 SVÍTIDLA

Svítidla musí být v souladu s požadavky správce VO města Karlovy Vary.

Q-EL PRO, Q-LUX 8W

výška sloupů 6 m, rozteče mezi svítily viz. výkres situace

Celkový počet těchto světelných bodů: 12ks

Svítidla lze připojit na řídicí systém pro zásadní snížení spotřeby elektrické energie.

A.5.6 OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

Spínání osvětlení je ve stávajícím rozvaděči RVO pomocí HDO.

A.5.7 ZEMNÍ PRÁCE

Výkopy rýh budou prováděny v hloubkách stanovených ČSN a v trasách vyznačených na výkresech. Kabele VO budou uloženy v plastových, vrapovaných trubkách $\varnothing 40$. Nad trubku s kabelem bude položena výstražná fólie v maximální vzdálenosti 20 cm.

Pod nezpevněnými plochami: 0,35x0,8 m

Pod budoucím zpevněným povrchem (komunikace): 0,5x1,2 m

Při přechodu budoucí asfaltové komunikace, budou kabele v trubce zataženy do plastové chráničky PE110.

Uložení kabelu a vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí řeší příloha "Typové řezy výkopem".

Upozornění!

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí a podle návrhu trasy bude provedena úprava souběhu a křížení nových kabelů se stávajícími sítěmi. V případě křížení nebo souběhu s inženýrskými sítěmi je nutné dodržet normou předepsané vzdálenosti. Vytýčení těchto sítí zajistí investor po dohodě s dodavatelem montážních prací. Vyskytne-li se nebezpečný souběh, nebo křížení s existujícími sítěmi, bude na to upozorněn projektant a vzniklá situace bude dodatečně řešena.

A.5.8 OCHRANNÁ PÁSMO

Vodovod a kanalizace – dle vyhlášky 274/2001Sb. §23:

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Kabele nn a vn – dle vyhlášky 458/2000Sb. §46:

Nadzemní vedení nn nemá ochranné pásmo.

A) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany.

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- | | |
|---|-------|
| 1. pro vodiče bez izolace | 7 m, |
| 2. pro vodiče s izolací základní | 2 m, |
| 3. pro závěsná kabelová vedení | 1 m, |
| b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně | 12 m, |
| 1. pro vodiče bez izolace | 12 m, |
| 2. pro vodiče s izolací základní | 5 m, |
| c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně | 15 m, |
| d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně | 20 m, |
| e) u napětí nad 400 kV | 30 m, |

- f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
- g) u zař.vlastní telekom.sítě držitele licence 1 m.

B) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

C) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 m nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných elektrických stanic 1 m vně od obestavění.

Plynovod – dle vyhlášky 458/2000Sb. §68:

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:

- a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany,
- b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,
- c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
- d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,
- e) u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,
- f) u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,
- g) u zařízení katodické protikorozi ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m na obě strany.

Teplovod – dle vyhlášky 458/2000Sb. §87:

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

U předávacích stanic, které jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod těmito stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m.

Komunikační kabely – dle vyhlášky 127/2005Sb. §102:

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,0 m po stranách krajního vedení.

A.5.9 UZEMNĚNÍ

Pro uzemňovací vodič FeZn $\varnothing$ 10mm, který bude pokládán do země společně s napájecím kabelovým rozvodem, bude ve dně výkopu pro kabel proveden prohloubený výkop – 10 cm, ve kterém bude zemnicí vodič uložen a zasypán výkopovým materiálem. Spoje v zemi budou antikorozně upraveny. Každý stožár VO bude připojen na zemnicí vodič pomocí připojovací svorky.

A.5.10 ÚDRŽBA

Při pravidelných kontrolách osvětlení se posuzuje, jak vyhovují intervaly čištění svítidel. Interval čištění svítidel musí být volen tak, aby byl zajištěn hospodárný provoz VO, na základě provozních zkušeností a vlivu prostředí, při dodržení 10 požadované intenzity osvětlení. Ve výpočtu bylo uvažováno s údržbou svítidel min. každé 3 roky.

A.6 ZÁVĚR

Po zhotovení stavby je nutné převést nové veřejné osvětlení na správce VO ve městě Karlovy Vary.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s požadavky platných zákonů, vyhlášek, montážních a bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Pro montáž musí být použit materiál a zařízení schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem, pro použití při montáži na území ČR. Toto schválení musí být doloženo dokumentem "Prohlášení o shodě", kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády.

Změny montáže proti řešení navrženým v tomto projektu, musí být nejprve konzultovány a jejich provedení musí být projektantem odsouhlaseny.

Před uvedením zařízení do provozu, bude zhotovena výchozí revize elektrického zařízení.

Součástí stavby bude také geodetické zmaření skutečného provedení stavby vč. předání podkladů pro vložení dat do digitální technické mapy Karlovarského kraje.